KONSTRUKCJA STROPU NAD POMIESZCZENIAMI 1/23, 1/24 i 1/26 PRZYKŁADOWE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MUROWANYCH SPOSÓB MOCOWANIA WIEŃCA STALOWEGO



PRZYKŁADOWE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MUROWANYCH

(TECHNIKĄ NAPRAWCZĄ OPRACOWANĄ PRZY UŻYCIU PRĘTÓW WZMACNIAJĄCYCH ORAZ SPECJALNEJ ZAPRAWY CEMENTOWEJ LUB ŻYWIC POLIESTROWYCH)

SKALA 1:10



PRZEKRÓJ I - I

SKALA 1:10



WIDOK NA WIENIEC STALOWY PO ZAMONTOWANIU

SKALA 1:5



PRZEKRÓJ PRZEZ WIENIEC STALOWY

SKALA 1:5



ZESTAWIENIE STALI DLA WIEŃCÓW

NR	OPIS	GAT. STALI	IL. [szt.]	Dł. ELEMENTU [m]	Dł. CAŁKOWITA [m]	MASA JEDN. [kg/m]	MASA CAŁK. [kg]
1	CEOWNIK C160	St3	–	–	252,18	18,8	4740,98
2	BLACHA GR. 6mm	St3	315	0,007m²	2,21m²	47,1	104,09
	KOTWA ROZPOROWA ø16 Dł. 200mm SZT.315						
	ŁĄCZNA MASA STALI = 4845,07kg						

SZCZEGÓŁ MONTAŻU WIEŃCA STALOWEGO

SKALA 1:5



ZESTAWIENIE BELEK STALOWYCH

①	STALOWA BELKA STROPOWA – I 200 St0 Dł. 515cm – SZT. 1
②	STALOWA BELKA STROPOWA – I 200 St0 Dł. 504cm – SZT. 1
③	STALOWA BELKA STROPOWA – I 200 St0 Dł. 492cm – SZT. 1
④	STALOWA BELKA STROPOWA – I 200 St0 Dł. 480cm – SZT. 1
⑤	STALOWE BELKI STROPOWE – I 200 St0 Dł. 635cm – SZT. 3
⑥	STALOWA BELKA STROPOWA – I 200 St0 Dł. 325cm – SZT. 1
⑦	STALOWA BELKA STROPOWA – I 200 St0 Dł. 305cm – SZT. 1
⑧	STALOWA BELKA STROPOWA – I 200 St0 Dł. 90cm – SZT. 1
	Dł. CAŁKOWITA I 200 St0-33,46mb CIĘŻAR CAŁKOWITY - 880,00kg

UWAGI:

1. WSZYSTKE BELKI STALOWE PRZED MONTAŻEM PIASKOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
2. PRZED SPAWANIEM ZDJĄĆ ZABEZPIECZNIE W MIEJSCACH KŁADZENIA SPOIN, POTEM JE OCZYŚCIĆ I ZNOWU ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE.
3. ZE WZGLĘDU NA REMONTOWY CHARAKTER ROBÓT MOGĄ NASTĄPIĆ PRACE NIEPRZEWIDZIANE. WSZYSTKIE TEGO TYPU PRACE NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

LINEA projekt
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA
mgr inż. arch. Krystyna Piecuch
BIURO: UL. STRZELECKA 44
45-524 OPOLE TEL. 784 995 874
e-mail: linea.opole@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU	**PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU KOŹLE UL. PIRAMOWICZA 17**	STADIUM DOKUMENTACJI	
TYTUŁ RYSUNKU	KONSTRUKCJA STROPU NAD POMIESZCZENIAMI 1/23, 1/24 I 1/26. PRZYKŁADOWE WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI MUROWANYCH. SPOSOB MOCOWANIA WIENCA STALOWEGO	PROJEKT BUDOWLANY	
		BRANŻA \KONSTRUKCJA	
ZESPÓŁ PROJ.		109/81/Op	DATA V.2014 R.
PROJEKTANT	inż. STANISŁAW URBANIK	47/77/Op	SKALA RYS. 1:50 / 1:10/1:5
OPRACOWAŁ	tech. bud. GRZEGORZ BETLEJ		RYS. NR 11k
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ILONA GIEMZA	94/02/Op	