LEGENDA

- -Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 1PH+N+PE
- -Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1PH+N+PE 16A
- -Gniazdo wtyczkowe podwójne 1PH+N+PE 16A
- -Gniazdo wtyczkowe poczwórne 1PH+N+PE 16A
- -wypust 3PH+N+PE 16A
- TB1: -tablica bezpiecznikowa

UWAGA !:

1. OTWÓR W STROPIE O WYM. 70x140CM DLA SCHODÓW STRYCHOWYCH. SCHODY STRYCHOWE SEGMENTOWE SKŁADANE Z METALOWA DRABINKĄ - TRYLOSEGMENTOWE.
SKŁADANE NA KLAPIE TERMOIZOLACYJNEJ WYPOSAŻONEJ W ZAMEK, KLAPĘ WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60MIN.
UWAGA: DLA CELÓW PROJEKTOWYCH JAKO STANDART PRZYJĘTO ROZWIĄZANIA F-MY "TAKRO".
NA STRYCHU OTWÓR SCHODÓW ZABEZPIECZYĆ SYSTEMOWĄ, DRENIWANĄ BARIERKĄ OCHRONNĄ WYS. 1150M.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ :

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. UŻYTK.M2
1/1	PRZEDSIONEK WEJŚCIA GŁ.		8.60
1/2	KOMUNIKACJA		9.15
1/3	KLATKA SCHODOWA 1/2		7.60
1/4	KORYTARZ		14.25
1/5	POKÓJ BIUROWY		17.30
1/6	POKÓJ BIUROWY		17.80
1/7	POKÓJ BIUROWY		18.80
1/8	POKÓJ BIUROWY		11.20
1/9	KORYTARZ		16.10
1/10	POKÓJ BIUROWY		11.70
1/11	POKÓJ BIUROWY		17.70
1/12	POKÓJ BIUROWY		17.50
1/13	POKÓJ BIUROWY		13.40
1/14	WC OGÓLNE		3.90
1/15	KOMUNIKACJA		38.70
1/16	HALL/POCZEKALNIA		16.90
1/17	ARCHIWUM OŚRODKA		20.40
1/18	SEKRETARIAT		10.60
1/19	PORADNIA		16.00
1/20	PORADNIA		23.90
1/21	ZAPLECZE GABINETU		3.50
1/22	KOMUNIKACJA		15.60
1/23	POKÓJ DLA DZIECI		10.96
1/24	PORADNIA		19.10
1/25	SALA WYKŁADOWA-47 OS.		66.70
1/26	ZAPLECZE SALI-SZATNIA/CATHERING		8.50
	RAZEM POWIERZCHNIA POMIESZCZEŃ		

D1 DŹWIG ZEWN. Z NAPĘDEM ELEKTR. Q=400KG (5 OSÓB)

OZNACZENIA:

- MURY ISTNIEJĄCE
- MURY PROJEKTOWANE LUB ZAMURowANIA
- MURY LUB ICH FRAGMENTY DO WYBURZENIA
- ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU
- PRZEWODY WENTYLACJI MECHANICZNEJ/GRAWITACYJNEJ

LINEA spółka
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKA
mgr inż. arch. Krystyna Pesuta
BIURO: UL. STRZELECKA 44
45-524 OPOLE TEL. 784 895 874
e-mail: linea.opole@gmail.com

NAZWA I ADRES OBIEKTU: PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
KOŹLE UL. PIRAMOWICZA 17

STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD
RZUT PARTERU

BRANŻA: ELEKTRYCZNA
DATA: 2024.8.
SKALA RYS.: 1:50
NR RYS.: E-6

ZESTAW PROJ.		
OPRACOWAŁ	INŻ. MIROSŁAW BILIK	78/89/Op
OPRACOWAŁ	INŻ. RYSZARD BARTELA	96/87/OP
SPRAWDZIŁ	MGR. INŻ. JERZY PLACHECKI	138/92/OP